



iper

Εργαστήριο Φυσικοχημικών
& Μικροβιολογικών Αναλύσεων

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. - ΤΖΙΜΑΣ Π. Ο.Ε.



21ης Φεβρουαρίου 192
Ιωάννινα 45221
Ελλάδα

Τηλ: 26510 28886
Fax: 26510 28010

E-mail: info@iper.gr
Ιστοσελίδα: www.iper.gr

Α.Μ. Πιστοποιητικού: **SA015/1590-1**

Ημ/νία Έκδοσης: 13/5/2015

Πιστοποιητικό Αποτελεσμάτων

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Είδος: ΔΗΜΟΣ
Υπεύθ. Επικ.: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Διεύθυνση: ,
Τηλέφωνο: -
Κινητό:
ΦΑΞ:
E-mail:

Σήμανση Πελάτη: ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α.Μ. Δείγματος: SA015/1590
Ημ/νία Αίτησης: 7/5/2015
Περιγραφή: Νερό
Υπεύθ. Δειγματολ.: ΠΕΛΑΤΗΣ
Υπεύθ. Παραλ.: Λαμπρόπουλος Ιωάννης

Έναρξη Δοκιμών: 7/5/2015

Λήξη Δοκιμών: 10/5/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

α/α	Κωδικός Δοκιμής	Προσδιοριζόμενη Παράμετρος	Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Νομοθετική Παράμ. Σ
1	MM001	Ανίχνευση E. coli	ISO 9308-1 : 2000	0 cfu/ml	0/ 100 cfu/ml
2	MM001	Ανίχνευση και Καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριειδών	ISO 9308-1 : 2000	0 cfu/ml	0/ 100 cfu/ml
3	MM002	Ανίχνευση και καταμέτρηση εντερόκοκκων	ISO 7899-2 : 2000	0 cfu/ml	0/ 100 cfu/ml
4	MM005	Καταμέτρηση Αποικιών ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 22 °C	ISO 6222 : 1999 Ε	Εκτιμώμενος πληθυσμός 8 cfu/ml	
5	MM005	Καταμέτρηση Αποικιών ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στους 37 °C	ISO 6222 : 1999 (Ε)	Εκτιμώμενος πληθυσμός 4 cfu/ml	
6	MM006	Ανίχνευση και καταμέτρηση Clostridium spp (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)	EC Directive 98/83/CE	0 cfu/100ml	0/ 100 cfu/100ml

Παρατηρήσεις:

Επιστημονικός
Υπεύθυνος

Λαμπρόπουλος Ιωάννης
Phd Chemist

Διευθυντής
Εργαστηρίου

Τζίμας Παναγιώτης
Msc Chemist

ΗΠ. ΕΡ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
ΤΖΙΜΑΣ Π. Ο.Ε.
Εργαστήριο Αναλυτικών Δοκιμών
Εμπορία Χημικών Προϊόντων Μελέτες
ΚΑ' ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 192 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ 265 1028886
ΑΦΜ: 998690642 ΔΟΥ: (Α.Β) Ιωαννίνων

Τα ανωτέρω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με το δείγμα που έχει υποβληθεί σε ανάλυση και το οποίο αναφέρεται παραπάνω. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πιστοποιητικού αυτού παρά μόνο καθ' ολοκληρίαν εκτός και αν υπάρχει γραπτή συναίνεση του εκδίδοντος εργαστηρίου.

Τράπεζα ALPHA BANK - Αρ. Λογ.: 40300232000114 IBAN: GR95 0140 4030 4030 0232 0000 114

Σελίδα 1 από 1